

DECISÃO ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
EDA – DEZEMBRO DE 2015

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela EDA relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2015, decidiu em 2 de março de 2016 de acordo com a tabela em anexo.

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Hora do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | Fundamentação | Decisão | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | Exclusão dos Indicadores | | | | | | Qualidade de Serviço Comercial | | | | |
| | | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | | |
| EDA_2015_DEZ_T_002 | Açores (Ilha de Santa Maria) | 14-12-2015 | 9:41 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 2 | 1942 | 0,53 | 0,40 | 0,81 | 0,02 | 0,59 | 1,82 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_003 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 11:13 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 419 | 6961 | 3,82 | 0,64 | 8,19 | 3,05 | 0,65 | 8,47 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_004 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 14:30 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 29 | 16580 | 3,05 | 0,27 | 5,10 | 2,43 | 0,36 | 5,81 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_005 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 19:00 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 105 | 268 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_006 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 16:44 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 141 | 245 | 2,30 | 0,03 | 2,32 | 1,87 | 0,00 | 0,33 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_007 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 11:51 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 15 | 2465 | 1,03 | 0,07 | 0,93 | 0,82 | 0,04 | 0,59 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_008 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 12:31 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 110 | 1011 | 0,81 | 0,03 | 0,74 | 0,64 | 0,02 | 0,44 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_009 | Açores (Ilha de São Miguel) | 15-12-2015 | 13:40 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 2 | 1011 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_010 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 13:10 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 200 | 2284 | 0,23 | 0,05 | 0,36 | 0,20 | 0,06 | 0,42 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_011 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 11:17 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 285 | 633 | 1,30 | 0,09 | 2,78 | 1,03 | 0,03 | 0,50 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_012 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 14:00 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 10 | 2598 | 0,07 | 0,11 | 0,31 | 0,06 | 0,07 | 0,22 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |
| EDA_2015_DEZ_T_013 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 14:18 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 336 | 2598 | 2,89 | 0,18 | 6,53 | 2,34 | 5,59 | 0,13 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | | |

| Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Hora do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afectados | Classificação como Evento Excepcional | | | | | | | | Fundamentação | Decisão |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--|---------------|---------|
| | | | | | | | | Exclusão dos Indicadores | | | | | | Qualidade de Serviço Comercial | | | |
| | | | | | | | | Continuidade de Serviço | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | | | | |
| EDA_2015_DEZ_T_014 | Açores (Ilha de São Miguel) | 14-12-2015 | 11:20 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 84 | 5218 | 0,31 | 0,04 | 0,34 | 0,25 | 0,05 | 0,40 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_016 | Açores (Ilha Terceira) | 14-12-2015 | 15:04 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 147 | 2227 | 2,64 | 0,08 | 4,85 | 1,04 | 0,10 | 6,18 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_017 | Açores (Ilha Terceira) | 14-12-2015 | 16:03 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 16 | 3396 | 0,49 | 0,12 | 1,01 | 0,19 | 0,15 | 1,23 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_025 | Açores (Ilha de S. Jorge) | 14-12-2015 | 14:04 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 8 | 1867 | 2,06 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | 0,38 | 2,12 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_026 | Açores (Ilha de S. Jorge) | 14-12-2015 | 15:15 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 5 | 1867 | 0,85 | 0,21 | 0,95 | 0,07 | 0,18 | 0,84 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_027 | Açores (Ilha do Pico) | 14-12-2015 | 4:19 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 38 | 1678 | 5,81 | 0,16 | 6,00 | 0,51 | 0,21 | 7,83 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_028 | Açores (Ilha do Pico) | 14-12-2015 | 3:59 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 4 | 968 | 0,09 | 0,05 | 0,19 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |
| EDA_2015_DEZ_T_029 | Açores (Ilha do Pico) | 14-12-2015 | 13:25 | MT | VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL | 77 | 937 | 3,03 | 0,20 | 4,82 | 0,27 | 0,23 | 6,30 | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado | |