

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDA_2019_JUL_T_2	Ponta Delgada	22/07/2019 15:17	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	238	3393	3,1000000	0,0800000	4,3100000	2,6400000	0,0800000	4,0300000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado